



Bericht für den Gast



Außenansicht Hotel Ritter von Böhl

Hotel Ritter von Böhl

Anschrift

Weinstr. 35-37
67146 Deidesheim

Kontaktdaten

Tel.: 06326 / 972201
E-Mail: gaestehaus@ritter-von-boehl.de
Web: www.ritter-von-boehl.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Ritter von Böhl** wurde am 19.11.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.


Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Ebenerdiger Eingangsbereich	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen vor/hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	u.a. Bewegungsflächen im Zimmer tw. unter 150 cm x 150 cm
Zimmer 33, 43, 51	✓	✓	-	-	
Zimmer 48	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen im Zimmer tw. unter 120 cm x 120 cm
Sanitärräume in den Zimmern 33, 43, 48, 51	✓	-	-	-	u.a. WC von links nicht anfahrbar; Bewegungsflächen vor Waschbecken tw. < 120 x 120 cm
Aufzug zu den Zimmern	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche beim Ausstieg unter 150 cm x 150 cm
Hublift zum Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	
Frühstücksraum	✓	-	✓	-	Weg zum Frühstücksraum über den Innenhof nicht erschütterungsarm



Tagungsraum	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. WC von rechts nicht anfahrbar, Tür öffnet nach innen

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen im Innenhof 2 ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
 - Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum ebenerdigen Eingang.
 - Die Rezeption mit Kassenbereich ist 100 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
 - Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit.
 - Alle öffentlichen Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 150 cm.
 - Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
 - Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
 - Die Zimmer sind über den Aufzug erreichbar. Die Aufzugskabine ist 107 cm x 210 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
 - Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet. Die Befehlsgeber sind in einer Höhe von 89 cm bis 108 cm angebracht.
 - Die Plattform des Hublifts zum Tagungsraum ist 110 cm x 140 cm groß. Bewegungsflächen beim Ein- und Ausstieg betragen 150 cm x 150 cm.
- Zimmer 33 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)**
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links und rechts neben dem Bett 150 cm x 180 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
 - Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
 - Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 130 cm.
 - Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm.
 - Das WC ist nur rechtsseitig anfahrbar (120 cm x 70 cm).
 - Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der rechte Griff ist hochklappbar.
 - Die ebenerdige Duschfläche ist 100 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 43 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 70 cm x 180 cm, rechts 200 cm x 180 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 150 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC 150 cm x 100 cm und vor dem Waschbecken 120 cm x 150 cm.
- Das WC ist nur rechtsseitig anfahrbar (100 cm x 70 cm).
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der rechte Griff ist hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 160 cm x 160 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 48 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 200 cm x 150 cm, links neben dem Bett 70 cm x 180 cm, rechts 40 cm x 180 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 150 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC 120 cm x 120 cm und vor dem Waschbecken 120 cm x 100 cm
- Das WC ist nur rechtsseitig anfahrbar (120 cm x 70 cm).
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der rechte Griff ist hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 120 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 51 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen sowie links und rechts neben dem Bett 150 cm x 150 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 150 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC 200 cm x 110 cm und vor dem Waschbecken 200 cm x 140 cm
- Das WC ist nur rechtsseitig anfahrbar (110 cm x 70 cm).



- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
 - Die ebenerdige Duschfläche ist 110 cm x 170 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
 - Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**
- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm
 - links vom WC 120 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm
 - Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
 - Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
 - Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf optisch bestätigt.
- Im Frühstücksraum sind Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.

Zimmer 33, 43, 48, 51

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Außenweg im Innenhof hat keine Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet, die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar. Beschilderungen hingegen nicht.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.



- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.